



CSZ CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.
A DUNAMENTI CSOPORT TAGJA



Vásárlói tájékoztató: Mérősugárcső „D”



Tároló doboz tartalma:

-	1 db	csatlakozó tömlő	D-25
-	1 db	mérőcső	D-25
-	1 db	mérő sugárcső	D-25
-	1 db	cserélhető lövőke	Ø 6
-	1 db	cserélhető lövőke	Ø 8
-	1 db	cserélhető lövőke	Ø 9
-	1 db	cserélhető lövőke	Ø 10
-	1 db	cserélhető lövőke	Ø 12
-	1 db	diagram a vízhozamméréshez	

A CSZ Csolnoki Szerelvénygyártó Kft **mérősugárcsőve** megfelel a vonatkozó műszaki feltételeknek, a régi szabvány (MSZ 1059) és az új OTSZ előírásainak.

Alkalmazási terület: 1"-os fali tűzcsapok vízhozamának mérésére szolgál.

Jellemző alkalmazási helyei: Lakó-és középületek, szállodák, raktárak tűzivíz-hálózatának vízhozam mérése.

Üzemi nyomás: max.16 bar

Anyaga: a szerkezeti elemek ötvöztött alumíniumból öntéssel és forgácsolással készülnek. Az alkatrészeken nyers felületek is találhatóak. A tömítőelemek anyaga gumi.

Szerkezet, kivitel: A mérőegység 1"-os hollanderral, D-25-ös tömlőn keresztül csatlakozik a falitűzcsaphoz.

Használati útmutató:

1. Csatlakoztassuk a mérőcsőhöz a mellékelt tömlő egyik végét.
2. A tömlő másik végével csatlakozzunk a mérendő vízforráshoz.
3. A cserélhető lövőkék közül válasszunk ki a szekrényben lévő sugárcső méretének megfelelő méretű lövőkét, és csavarjuk fel a mérősugárcsőre.
4. A mérősugárcsövet csatlakoztassuk a mérőcsőhöz.
5. A mérősugárcsövet irányítsuk egy víztároló edénybe, és nyissuk a vízforrást maximumig.
6. Egyenletes vízáram mellett olvassuk le a mérőműszerről az átfolyási nyomás értékét.
7. Zárjuk el a vízforrást.
8. A tároló dobozban lévő diagramról leolvasható a mért nyomáshoz tartozó vízhozam.